Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, http://78.mchs.gov.ru

Управление по Московскому району
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 36-1-761

Санкт-Петербург, Московский пр., д.116
(место составления акта)

«31» августа 2020 г.
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(Время составления акта)

На основании: распоряжения заместителя начальника управления – начальника ОНДПР Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Черноедова Андрея Сергеевича от 17 августа 2020 года №36-1-761 была проведена внеплановая выездная проверка здание дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 12, лит. А
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:
- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 общеразвивающего вида московского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 108 Московского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 12, лит. А; ИНН: 7810215110
(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:
" 26 " августа 2020 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
" 31 " августа 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 2 часа
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:
Заведующий ГБДОУ детский сад № 108 Московского района Санкт-Петербурга Султанова Наталья Владимировна
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «00» минут «26» августа 2020 г. _____
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

_____
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Процук Павел Сергеевич – инспектор отделения ОНДПР Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или), наименование экспертной организации указанием реквизитов свидетельство об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий ГБДОУ детский сад № 108 Московского района Санкт-Петербурга Султанова Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен
(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты; с персоналом и руководством проведен дополнительный инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности; проведено учебно-тренировочное занятие с эвакуацией персонала и руководства;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объектов защиты по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 12, лит. А

Выявлены факты невыполнения предписаний органов НД (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнено предписание №2-18-341/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 26 марта 2019 г. со сроком устранения – 15.03.2020 г., а именно пункт №1,2,4

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Эвакуационные выходы из помещений групповых с одновременным пребыванием людей более 15 человек выполнены шириной менее 1,2 м. (гр. № 6 0,88 м. из пом. № 1 (согласно плана ПИБ, далее № пом.), 0,89 м. из пом. № 2, в коридор; гр. № 4 0,9 м. из пом. № 16, 0,77 из пом. № 15, в коридор, расположенные на втором этаже; гр. № 10,9 м. из пом. № 1; гр. № 2 0,8 м. из пом. № 13; гр. № 3 0,82 м. из пом. № 2, № 1)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ГБДОУ детский сад № 108 Московского района Санкт-Петербурга
2.	Ширина лестничных маршей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м. (0,88 м.)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-	ГБДОУ детский сад № 108 Московского района Санкт-Петербурга

		опасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
4.	Двери эвакуационных выходов из помещений групповых с пребыванием более 15 человек, выполнены открывающимися не по направлению выхода из здания	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	ГБДОУ детский сад № 108 Московского района Санкт-Петербурга

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:
Не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производились
4. Фототаблица: нет.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 36-1-761/1/1 31.08.2020 года.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: акт выполненных работ от 24.12.2019 г., лицензия №78-Б/00870 от 23.07.2015 г., контракт №ПБД/2019 от 22.10.2019 г., сертификаты соответствия №С-RU.КБ03.00116, лицензия 78-Б/00960 от 14.09.2015 г., акт о приемке выполненных работ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Процук Павел Сергеевич – инспектор отделения отдела НДПР Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку

"31" августа 2020 г. _____
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

_____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"31" августа 2020 г. _____
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, http://78.mchs.gov.ru

Управление по Московскому району
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

Предписание № 36-1-761/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 общеразвивающего вида московского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 108 Московского района Санкт-Петербурга)
(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

(юридический адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 12, лит. А; ИНН: 7810215110)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника управления – начальника ОНДПР Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Черноделова Андрея Сергеевича № 36-1-761 от 17 августа 2020 года, ст. 6, 6^1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 26, 31 августа 2020 года инспектором отделения ОНДПР Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Процук Павлом Сергеевичем проведена внеплановая, выездная проверка здание дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 12, лит. А
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Совместно с Заведующим ГБДОУ детский сад № 108 Московского района Санкт-Петербурга Султановой Натальей Владимировной
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Эвакуационные выходы из помещений групповых с одновременным пребыванием людей более 15 человек выполнены шириной менее 1,2 м. (гр. № 6 0,88 м. из пом. № 1 (согласно плана ПИБ, далее № пом.), 0,89 м. из пом. № 2, в коридор; гр. № 4 0,9 м. из пом. № 16, 0,77 из пом. № 15, в коридор, расположенные на втором этаже;	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2021	

	гр. № 10,9 м. из пом. № 1; гр. № 2 0,8 м. из пом. № 13; гр. № 3 0,82 м. из пом. № 2, № 1)			
2.	Ширина лестничных маршей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м. (0,88 м.)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2021	
3.	Двери эвакуационных выходов из помещений групповых с пребыванием более 15 человек, выполнены открывающимися не по направлению выхода из здания	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения ОНДПР Московского района
управления по Московскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

П.С. Процук

31 августа 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

_____
(подпись)
«31» августа 2020 г.

Заведующий [illegible]
(должность, фамилия, инициалы)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05,
http://78.mchs.gov.ru

Управление по Московскому району
г. Санкт-Петербург, Московский пр, д. 116, тел. (812)387-87-29

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой,
документарной/выездной)

соблюдения требований пожарной безопасности

от
"17" августа 20 20 года № 36-1-761

1. Провести проверку в отношении объекта защиты, правообладателем которого является: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 108 общеразвивающего вида московского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 108 Московского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 196128, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 12, лит. А; ИНН: 7810215110
(наименование юридического лица (полное и сокращённое), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, с указанием ИНН и юридического адреса организации – правообладателя объекта защиты)

2. Наименование и адрес(а) места нахождения объекта(ов) защиты: здание дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 12, лит. А
(наименование и адрес место нахождения проверяемого объекта защиты)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Процука Павла Сергеевича - инспектора отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН, уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании 2-18-341/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 26 марта 2019 г., срок исполнения которого истекает (срок устранения – 15.03.2020)

задачами настоящей проверки являются:

– выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности;

– осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является:

– соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности

8. Срок проведения проверки: 12 рабочих дней (часов).

К проведению проверки приступить с « 20 » августа 2020 года

Проверку окончить не позднее « 04 » сентября 2020 года

9. Правовые основания проведения проверки: часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», подпункт «б» пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч. 1 ст. 6, ч. 3,ст. 4,ст. 89; СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 5.2.5, п. 5.2.14, п. 4.2.5, п. 4.4.4;

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя – правообладателя объекта защиты (20,21,24,25,26,27,28,31 августа, 01,02,03,24 сентября 2020 года);

2) осмотр и обследование объекта защиты – здание дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 12, лит. А (20,21,24,25,26,27,28,31 августа, 01,02,03,24 сентября 2020 года);

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора): Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённый приказом МЧС Российской Федерации от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 № 45228)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем – правообладателем объекта защиты, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

– документы подтверждающие выполнение предписания 2-18-341/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 26 марта 2019 г.

учётный № проверки 782004499692

(ФГИС ЕРП https://proverki.gov.ru)

Заместитель начальника управления – начальник ОНДПР Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедов А.С.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

УПРАВЛЕНИЕ ПО МОСКОВСКОМУ РАЙОНУ

(подпись, заверенная печатью)

Процук Павел Сергеевич – инспектор отделения ОНДПР Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, телефон: (812) 388-87-54; 8-911-146-81-86.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (а):

Заведующий ГБДОУ №108 Н.В. Султанова

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

«10» часов «00» минут «19» 08 2020 г. _____

(подпись)

Копию распоряжения о начале проведения проверки получила Н.В. Султанова

заведующий 26.08.2020