

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
"14" февраля 2022 г.
учётный № КНМ 78220061000201606047



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Московскому району

196006, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 116, тел. (812) 387-87-29

Отдел надзорной и профилактической работы Московского района

196006, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 116, тел. (812) 387-87-29

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 37-1-130/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 108 общеразвивающего вида Московского района Санкт-Петербурга, ИНН 7810215110

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении **внплановой** **выездной проверки**

(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия)

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

От 28.01.2022 № 36-1-130 в период с 01.02.2022 по 14.02.2022 Кочергиным Арсением Михайловичем – инспектором группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении здание дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: 196128, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 12, лит. А

(указываются реквизиты Решения, период проведенного контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Бендикова Анна Владимировна – исполняющий обязанности заведующего (на основании приказа № 15-ко от 25.01.2022)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Эвакуационные выходы из помещений групповых с одновременным пребыванием людей более 15 человек выполнены шириной менее 1,2 м. (гр. № 6 0,88 м. из пом. № 1 (согласно плана ПИБ, далее № пом.), 0,89 м. из пом. № 2, в коридор; гр. № 4 0,9 м. из пом. № 16, 0,77 из пом. № 15, в коридор, расположенные на втором этаже; гр. № 10,9 м. из пом. № 1; гр. № 2 0,8 м. из пом. № 13; гр. № 3 0,82 м. из пом. № 2, № 1)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2022	
2.	Ширина лестничных маршей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подп. «а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2022	
3.	Здание детского дошкольного образовательного учреждения, с числом мест более 151, не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа	п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6, 88, табл. 23, 24 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п. 1 табл. 2 раздела 7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

И.о. заведующего Бендикова А.В.

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)



(подпись)

Инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах ОНДПР Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кочергин А.М.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



(подпись, заверенная печатью)